

## Schéma type de branchement d'assainissement

1. Dispositif permettant le raccordement au collecteur public,
2. Conduite de branchement (domaine public),
3. Boîte de branchement (ou regard de façade) posée par reaVie en limite de domaine privé,
4. Conduite de raccordement de l'assainissement (ø100 mm en général) à la boîte de branchement (domaine privé),
5. Siphon disconnecteur ø100 mm recommandé (facultatif),
6. Ventilation de colonne de chute des WC (ø100 mm et débouche hors combles),
7. Evacuation des eaux pluviales

